

Faktablad 20

Undergulv på gulfstrøer

Undergulve på gulfstrøer, der lægges på terrændæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der skal anvendes en fugtspærre af mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten. Fugtspærren lægges med størst muligt overlæg på radonspærren og klæbes til denne.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm.

Strøafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale strøafstand for at forstærke bærevnen langs væggene.

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.



1. Svømmende trægulv
2. Gulvpap, mindst 500 g/m²
3. Novopan K-gulv 22 mm
4. Gulfstrøer, højst 600 mm c/c (boliger)

5. Isolering
6. Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie
7. Radonspærre
8. Etagedæk eller terrændæk af beton

I øvrigt henvises til montagevejledning for
“SPAANDEX K-gulv”

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk